00SV/25/057

Beschlussvorlage Stadt Burg Stargard öffentlich



Einleitung und Ausgestaltung eines Vergabeverfahrens zur Errichtung eines Löschwasserkissens im Ortsteil Lindenhof

Organisationseinheit:	Datum
Bau- und Ordnungsamt	15.09.2025
Bearbeitung:	Einreicher:
Christoph Ruchay	Bau- und Ordnungsamt

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö/N
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales (Vorberatung)	30.09.2025	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Entscheidung)	14.10.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard beschließt:

- 1. Die Einleitung und Ausgestaltung eines Vergabeverfahrens für die Errichtung eines Löschwasserkissens im Ortsteil Lindenhof.
- 2. Das Vergabeverfahren erfolgt als öffentliche Ausschreibung.
- 3. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage dieses Beschlusses die erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Vorhabens einzuleiten.

Sachverhalt

Die Stadt Burg Stargard ist nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen.

Im Ortsteil Lindenhof bestehen derzeit keine öffentlichen Löschwasserentnahmemöglichkeiten. Ein Löschwasserkissen stellt hier die wirtschaftlichste und kurzfristig realisierbare Lösung dar.

Bereits im Rahmen der Planung der Dorfstraße wurde wiederholt geprüft, eine Zisterne als Frischwasserentnahmestelle gemeinsam mit dem Straßenbau zu errichten. Diese Variante wurde jedoch aus wirtschaftlichen Gründen verworfen, da die Kosten deutlich über denen eines Löschwasserkissens auf einer Freifläche liegen.

Parallel hat sich die Stadt mit dem Landwirtschaftsbetrieb auf den Ankauf einer geeigneten Fläche am Ortsrand verständigt. Damit ist der Standort gesichert und der Bau kann – vorbehaltlich des Vergabeverfahrens – voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Rechtliche Grundlagen

§ 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG)

Finanzielle Auswirkungen Kosten des Gesamtvorhabens ca. 45.000 €

Im Haushalt 2025 sind die inv. Mittel eingestellt.

Anlage/n Keine